

## Prohlášení o shodě č. XXXX

Potvrzujeme tímto, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů a je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

**Výrobce:** Vojtěch ŠPULÁK, IČ: 04632052, Horní Kostelec 284, 549 41 Červený Kostelec

**Výrobek:** název: RECUBOX  
typ: RX 06/400 EPOXY (výměník RECUTECH REK+39-400-24 EP)  
modifikace: chemicky odolná verze: materiál SIMONA® PP-H AlphaPlus®, EPOXY vyjmutelný  
výměník, DN 200mm - A01, 2 pláště s izolací 50 mm, filtry M5

**Popis a určení funkce výrobku:**

RECUBOX je jednoduché zařízení (bedna, box), které slouží k přenosu tepla ze znečištěného vzduchu do vzduchu čistého a to přes 4 připojovací hrdla. Přenos tepla zajišťuje osazený protiproudý výměník značky RECUTECH.

**Ověřeno dle:**

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb., ČSN EN 1506, ČSN EN 12220, ČSN EN 1886, ČSN 12 7010

V Červeném Kostelci, dne XXXXXXXX


*Jméno a funkce odpovědné osoby: Vojtěch Špulák, výrobce*

VOJTĚCH ŠPULÁK

+420 723 307 772, [spulak@rekupex.cz](mailto:spulak@rekupex.cz)  
Lánská 1143, 549 41 Červený Kostelec  
CZECH REPUBLIC. IČO: 04632052

Pozn.: Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě závěrečné zprávy č. 01122020/R, výrobek náleží do skupiny výrobků uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb., skupina výrobků č. 10, pořadové č. 9, se stanoveným postupem posuzování shody podle § 8.

Jelikož se však jedná o kusovou výrobu dle § 1 odstavce f, postupuje se při posouzení shody dle § 9



## Právní a technické informace k výrobku RECUBOX

Výrobek RECUBOX je zakázkově vyráběná mechanická sestava pro rekuperaci vzduchu, která obsahuje výměník tepla bez jakýchkoli elektrických nebo pohyblivých částí. Nejedná se o elektrické zařízení ani o strojní zařízení ve smyslu příslušných směrnic EU.

### Výrobek je posouzen podle:

- **Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů, jako **vzduchotechnický komponent** pro stavby, skupina výrobků č. 10, pořadové číslo 9,
- V souladu s technickými normami: **ČSN EN 1506, ČSN EN 1886, ČSN EN 12220, ČSN 12 7010.**

Výrobek není určen k samostatnému provozu a je určen k zabudování do větracích systémů nebo jiných zařízení.

**CE značka se na výrobek neuvádí**, protože se nejedná o strojní, elektrické ani EMC posuzované zařízení.

### Upozornění:

V případě dodání spolu s příslušenstvím pro montáž ventilátorů (např. AFL), je montáž prováděna koncovým uživatelem a výsledné zařízení spadá pod odpovědnost konečného montéra. Výrobce nenese odpovědnost za instalaci ani za provozní vlastnosti výsledného zařízení po montáži ventilátorů.